



INNOVATIVE ENERGIE PULLACH


## Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>69.911</b>			
hiervon aus Tiefengeothermie	65.154	93,2%	50%	186%
hiervon aus Heizöl	4.758	6,8%	-	-
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>	<b>65.154</b>	<b>93%</b>		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme EG<sub>FW</sub></b>				<b>186%</b>

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?  
"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA  
JA



Name des Wärmenetzbetreibers	Innovative Energie für Pullach GmbH
Name des Wärmenetzes	Geothermie Fernwärmenetz Pullach
Verantwortlicher Betriebsleiter	Hr. Mangold; Hr. Seitz-Gutmann
Telefon	089-2500786-10
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2018 - 31.12.2020
Diese Bescheinigung ist gültig bis	15.11.2031
ausgestellt am:	15.11.2021

Peißenberg, 15.11.2021

**Ingenieurbüro Stefan Sendl**  
Guggenberg 3 · 82380 Peißenberg  
Telefon 0 88 03 / 63 03-0 · Telefax 63 03-29

Ort, Datum

Unterschrift (Ersteller, informativ)

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom Ingenieurbüro Stefan Sendl durchgeführt.

Pullach, 23.12.2021

*[Handwritten Signature]*

Ort, Datum

Unterschrift (Betreiber, rechtswirksam)